



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Ε. ΒΛΑΧΟΥ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ 14564 Καλυφτάκη, Ν.Κηφισιά
Τηλ.: 2103501545

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Η/Μ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» CPV: 50710000-5 και συγκεκριμένα την αντικατάσταση: α) μηχανισμού δύο αυτόματων εξωτερικών πορτών, β) controller (πλακετών λειτουργίας) δύο εσωτερικών πορτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3ο, 4ο και 5ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 1051/21.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ9Σ3469ΗΔΖ-Ν0Ζ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 10727/07.07.2025 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί σχετικές ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1^η Δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Η/Μ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» CPV: 50710000-5 και συγκεκριμένα την αντικατάσταση: α) μηχανισμού δύο αυτόματων εξωτερικών πορτών, β) controller (πλακετών λειτουργίας) δύο εσωτερικών πορτών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις»

(<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για επτά (7) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επιστημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ν. Κηφισιά, 07-07-25

Επιτροπή σύνταξης
Τεχνικών προδιαγραφών
'Αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εγκαταστάσεων'

Προς: Τμ. Προμηθειών

Θέμα: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών

Σχετ : 1)η με αρ. πρ. 1051/21-01-25 Απόφαση Διοικητή
2)το με αρ. πρ. 18204/20-11-24 έγγραφο του Τεχνικού τμήματος

Ως μέλη της επιτροπής, που ορίστηκε με την ανωτέρω σχετική (1)απόφαση, σας καταθέτουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την 'Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του νοσοκομείου', ως προς τα εξής στοιχεία (σχετικό 2):

- Αντικατάσταση controller (πλακέτες λειτουργίας) εσωτερικών πορτών δύο(2) Χειρουργικών Αιθουσών (6 & 7)
- Αντικατάσταση μηχανισμού δύο(2) αυτόματων εξωτερικών πορτών (κτιρίου Δ', Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων- κτίριο Γ')

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΠΟΡΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ**

1. Οι πλακέτες λειτουργιών να είναι συμβατές με τις υπάρχουσες πόρτες των χειρουργικών αιθουσών Νο 6 & 7. Οι πόρτες είναι μάρκας METAFLEX μοντέλο SDA 04 και διαστάσεων 1540 mm(πλάτος)x 2200mm(ύψος).
2. Να εκτελούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή λειτουργίες (πχ.άνοιγμα-κλείσιμο & stop για αποφυγή ατυχημάτων).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι πλακέτες λειτουργιών να φέρουν σήμανση CE.
2. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο(2) ετών.
3. Απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
4. Ο ανάδοχος να διαθέτει εμπειρία στην εγκατάσταση και επισκευή πορτών χειρουργικών αιθουσών.
5. Το έργο να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

- Συνολικές διαστάσεις γυάλινης πόρτας: 2080mm(πλάτος)x 3000mm(ύψος), άνοιγμα τουλάχιστον 1000mm/φύλλο
- Τάση λειτουργίας: 230Vac 50-60Hz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10/+55° C
- Συχνότητα λειτουργίας: συνεχής 100%
- Μηχανισμός βαρέως τύπου: 100+100 kg (ανά φύλλο, κατ' ελάχιστο)
- Κύκλος ζωής: 2.000.000 κύκλοι / 2.800 κύκλοι ανά 8ωρο
- Ταχύτητα ανοίγματος (μέγιστη): 70 cm/sec (για 2.000.000 ανοίγματα)
- Ταχύτητα κλεισίματος: 60 cm/sec (για 2.000.000 ανοίγματα)
- Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανισμός κίνησης
- Ψηφιακό ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών
 1. Θέση λειτουργίας είσοδος & έξοδος
 2. Θέση λειτουργίας μόνο είσοδος
 3. Θέση λειτουργίας μόνο έξοδος
 4. Θέση μόνιμου ανοίγματος
 5. Θέση μόνιμου κλειδώματος
 6. Θέση χειροκίνητης λειτουργίας
 7. Θέση ημι-ανοίγματος(σε περίπτωση ισχυρών ανέμων ή κατ' επιλογή του χρήστη)
- Ζεύγος φωτοκουρτίνες ραντάρ (βάσει του προτύπου EN16005 τα φωτοκύτταρα ασφαλείας καταργούνται) στο εσωτερικό & εξωτερικό μέρος, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της καλής λειτουργίας της θύρας.
- Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά ασφαλείας με ενσωματωμένη μηχανική απασφάλιση (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να ξεκλειδώνει, για να μπορεί η πόρτα να ανοίξει χειροκίνητα)
- Συστοιχία μπαταριών επαναφορτιζόμενων για εξασφαλισμένη πλήρη λειτουργία του μηχανισμού για τουλάχιστον 5'λεπτά

➤ **Εργασίες**

- Αποξήλωση παλαιού μηχανισμού
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέου μηχανισμού των αυτόματων συρόμενων γυάλινων θυρών
- Καλωδιώσεις-συνδέσεις-δοκιμές-ρυθμίσεις-θέση & παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Απομάκρυνση του παλαιού μηχανισμού & δομικών υλικών που τυχόν προκύψουν από την αποξήλωση

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πόρτα (μηχανισμός & προφίλ) να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμόδιους φορείς.
2. Η όλη εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN ISO 13849-1 Cat.2, EN16005, EN IEC 60335-2-103
3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον έξι(6) ετών για το μοτέρ και τουλάχιστον δύο(2) ετών για τα υπόλοιπα μέρη.
4. Να παρέχεται βεβαίωση δέσμευσης τεχνικής υποστήριξης & ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή ή τον ανάδοχο για δεκαπέντε(15) έτη τουλάχιστον.
5. Απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
6. Ο ανάδοχος να διαθέτει σχετική εμπειρία. Να κατατεθεί.
7. Το έργο να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ

